

# Typgodkännandebevis

15 69 01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Brandlucka S81

### Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda  
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239  
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19  
E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se), Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produkt

Brandlucka S81, lucka bestående av karm och blad. Oisolerad karm av stål. Blad av stål, isolerat med stenullsskiva alternativt stenullsskiva och gipsskivor. Max storlek B×H 10×13M alt. 7×15M, A 60/EI 60.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande lucka för invändigt bruk i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S81

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Lucka i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

\* Gäller endast lucka isolerad med stenullsskiva och gipsskivor.

\*\* Lucka med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK 10 daterad 9611.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Daloc AB, Töreboda och Daloc AB, Mellerud.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	t.ex. <b>Daloc AB, Töreboda</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SP Certifiering 1002</b>
Produktens typbeteckning	<b>S81</b>
Typgodkännandets nummer	<b>15 69 01</b>
Egenskaper	<b>A 60/EI 60</b>
Löpande tillverkningsnummer/datum	<b>nr/datum</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

### Bedömningsunderlag

Rapport nr 97R12999, 97R12963 och 96R12861 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Brandlucka S81" daterad 2009-03-12.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje lucka som levereras.  
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-12.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-01-28.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson